


8



D811928_02 29-03-12

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С РАДИОПРИЕМНИКОМ

FASTNET



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

**IPNOS B
LTC 24R1**



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сигнальная лампа визуальной безопасности используется для сигнализации движения ворот или автоматизированной двери. Сигнальная лампа должна использоваться исключительно с блоками управления изготовителя. IPNOS B LTC 24R1 - это сигнальная лампа FAST NET. IPNOS B LTC 24R1 должна быть подключена к блоку управления, поддерживающему соединение FAST NET.

2) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНОСТЬ! Для проведения любой операции по техобслуживанию или ремонту отключайте электропитание автоматизированной установки.

ВНИМАНИЕ! Техобслуживание оборудования должно регулярно проводиться квалифицированным персоналом.

Периодически очищайте колпак сигнальной лампы.

В радиусе действия автоматики, особенно при ее работе, не должно находиться детей и взрослых, а также всевозможных предметов.

Не разрешайте детям играть или находиться в радиусе действия автоматики.



1) ПОДСОЕДИНЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ

JP4 Питание красного разъема (FIG.1)

2) АДРЕСАЦИЯ (Fig. 2)

На NET LAMP есть двухходовой DIP-переключатель для адресации прибора. В сети FAST NET можно подключать до 4 сигнальных ламп NET LAMP, из которых максимум 2 с радиоплатой, не превышая при этом общего максимального числа подсоединенных устройств, равного 16. Сигнальная лампа NET LAMP без радиоплаты занимает 1 место, а с радиоплатой - 2 места. В сети FAST NET каждый адрес может использоваться только одним устройством, то есть невозможно подключить более одной лампы NET LAMP с одним и тем же адресом. Чтобы проверить адрес, установленный с DSW, смотреть таблицы, указанные на Fig. 2.

3) ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АНТЕННЫ FIG. 3)

4) СБОРКА (FIG. 4)

5) МОНТАЖ (FIG. 5)



ВНИМАНИЕ! Для подключения использовать только двойной телефонный провод, двойной провод не поляризован. **Внимание!** Установка должна выполняться квалифицированным персоналом. Перед проведением любых работ на оборудовании отключить подачу электроэнергии. NET LAMP должна быть подключена к блоку управления, поддерживающему соединение FAST NET.

В устройствах FAST NET используется только двойной телефонный провод как для питания, так и для связи, двойной провод не поляризован, подключить NET LAMP параллельно к клеммам FAST NET блока управления; адресовать NET LAMP, как указано в параграфе адресации. Когда монтаж кабельной проводки всей установки завершен, выполнить процедуру запоминания устройств FAST NET, как указано в инструкциях к используемому блоку управления.


6) РАДИОПЛАТА

С NET LAMP можно интегрировать радиоплату, вставив небольшой модуль в разъем JP3, как показано на чертеже Fig.3-C.

7) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


ОПАСНО! Отключать электропитание от автоматике, чтобы провести любые работы по техобслуживанию или ремонту. Периодически очищать плафон сигнальной лампы.

Fig. 1



Соединение FAST NET

Fig. 2


**NET LAMP C
РАДИОПЛАТОЙ**

DSW1	DSW2	Адрес
ON / OFF	OFF	r1-L1
ON / OFF	ON	r2-L2

**LAMP
БЕЗ РАДИОПЛАТЫ**

DSW1	DSW2	Адрес
OFF	OFF	L1
OFF	ON	L2
ON	OFF	L3
ON	ON	L4

Fig. 3











Fig. 4



Отсутствует в комплектации.

Fig. 5



BFT S.p.A.
Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (VI) - Italy
tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

AUTOMATISMES BFT FRANCE
13 Bd. E. Michelet, 69008 Lyon - France
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr



BFT Torantriebssysteme GmbH
Fabercastell-Strasse 29
D - 90522 Oberbach - Germany
tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99
e-mail: service@bft-torantrieb.de

BFT Automation UK Ltd
Unit 6E, Newby Road
Industrial Estate Hazel Grove, Stockport,
Cheshire, SK7 5DA - UK
tel. +44 (0) 161 4560436 - fax +44 (0) 161 4569090
e-mail: info@bftautomation.co.uk

BFT BENELUX SA
Parc Industriel 1, Rue du commerce 12
1400 Nivelles - Belgium
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01
e-mail: info@bftbenelux.be

BFT-ADRIA d.o.o.
Obrovac 39
51218 Dražice (Rijeka)
Hrvatska - Croatia
tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644
e-mail: info@bfl.hr

BFT Polska Sp. z o.o.
ul. Lipowca 21
05-091 Zabki, Polska
tel. +48 22 814 12 22 - fax. +48 22 781 60 22
e-mail: biuro@bft.com.pl

BFT USA BFT U.S., Inc.
6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14
Boca Raton, FL 33487 - U.S.A.
T: +1 561.995.8155 - F: +1 561.995.8160
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.
Pol. Palou Nord,
Sector F - C/Caní - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -
(Barcelona) - Spain
tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

PI. Comendador - C/
informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de henares
(Guadalajara) - Spain
tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51
e-mail: administracion@bftautomatismos.com

BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANCA
Urbanização do Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,
3020-305 COMBREA - PORTUGAL
tel. +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799
e-mail: geral@bftportugal.com